



#### ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ

- A ZWÓD POZIOMY NISKI Z DRUTU STALOWEGO OCYNK.  $\varnothing 8$   
NA UCHWYTACH DO DACHÓWKI
- B \* PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Z DRUTU STALOWEGO OCYNK.  $\varnothing 8$   
W RURZE OSŁONOWEJ PCV NA ŚCIANIE POD OCIEPLENIEM  
\* SKRZYŃKA PCV DO GRUNTU Z ZACISKIEM KONTROLNYM  
\* PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY Z TAŚMY STALOWEJ OCYNK. 25x4
- C UZIOM FUNDAMENTOWY SZTUCZNY Z TAŚMY  
STALOWEJ OCYNK. 25x4 W WARSTWACH CHUDEGO  
BETONU POD IZOLACJĄ POZIOMĄ

REZYSTANCJA UZIOMU  $R_u \leq 10\Omega$

#### TN-S SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA  
UL. PIŁAWSKA 4/20, 50-538 WROCŁAW  
tel./fax /71/ 301 41 88 tel. 603 520 230

**FLORANIT**

IntelICAD 6.0 Prof.  
C50V-9E8S-XC1V-6C17

TYTUŁ RYSUNKU:

**INSTALACJA ODGROMOWA**

BRANŻA:  
ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

GMINA STRZELIN ul. ZABKOWICKA 11, 57-100 STRZELIN

SKALA  
SCHEMAT

OBIEKT:

ZAPLECZE SZATNIOWE BOISKA SPORTOWEGO STRZELIN dz. nr 2/1

DATA:  
IV.2011

PROJEKTANT:

ZBIGNIEW MICHALCZUK

NR UPR.:

7/74/Wm

PODPIS

NR RYSUNKU

**4E**