

1. BASEN PŁYWACKI

Ozn.	KP/1002/1/09-PW Poz. nr specyf.	Opis elementu
DW	BF.1	Dopływ denny 2" ABS+PVC-40szt.
OR	BF.4	Odpływ z rynny przelewowej D110 PVC-20szt.
OD	BF.3	Odpływ denny - przyłącze 3"/D110-2szt.
PS	BF.2	Króciec szczotki odkurzacza , przyłącze D63-2szt
PRS	BF.2	Króciec poboru prób, przyłącze D63-1szt
RE	BO.1	Reflektor podwodny LED 27x1W/12V-10szt.
F1.1,F1.2	1.1.1.1	Filtry wielowarstwowe DINOTEC FIBER DOME D1800 Hzłoża =1200mm-2szt.
PF1.1,PF1.2	1.1.1.3	Pompy filtracyjne poziome żeliwne ASTRAL ARAL-C 7,5kW/3x400V-2szt.
D1	1.1.1.5	Dmuchała powietrza do wzruszania złoza -Venture 7,5kW/3x400V-1szt.
HE1.1,HE1.2	1.1.3.1	Wymienniki ciepła B1000 SeCesPol-2szt.
HS1.1,HS1.2	1.1.3.2	Wymienniki ciepła B1000 SeCesPol-2szt.
RC1	1.1.4.4.1	Regulator chemiczny pH/Cl+redox Dinotec DSC Compact 2000 z pompami Mega HF
SETF1	1.1.5	Szafa zasilająca sterująca technologii-dostawa pakietowa z okablowaniem
UV1	1.4.1.1	System dezynfekcji UV-Lampa niskociśnieniowa amalgamatowa AQUAFIDES 4AF400T
SUV1	1.4.2	Szafa elektryczna dezynfekcji UV
ZK, ZP, ZC	1.1.4.1.2	Zbiornik operacyjny na środki chemiczne 100l-3szt.
DR	2.2.1.1	Drabinka basenowa z podwójnym pierwszym stopniem - ASTRALPOOL-4szt.
PNS	2.2.1.2	Drabinka basenowa z podnośnikiem dla niepełnosprawnych - ASTRALPOOL
SF	USR.1.7	Sygnalizacja fałstrtu
SN	UST.1.8	Sygnalizacja nawrotów
BS	USR.1.9	Słupki startowy ASTRALPOOL-H= 400mm stal AISI 316 poliester

2. BASEN SZKOLENIOWO REKREACYJNY

Ozn.	KP/1002/2/09-PW Poz. nr specyf.	Opis elementu
DW	BF.1	Dopływ denny Ø63/F2" ABS+PVC-28szt.
OR	BF.4	Odpływ z rynny przelewowej 110 PVC-20szt.
OD	BF.3	Odpływ denny 252x252 ze stali AISI-316L z króćcem F3"/D110-2szt.
PS	BF.2	Przyłącze szczotki odkurzacza , Ø63-F2"-poz.-0,30m-2szt
PRS	BF.2	Przyłącze poboru wody do sond , Ø63-F2"-poz.-0,30m-1szt
RE	BO.1	Reflektor podwodny LED z ABS- 27x1W/12V-poz.-0,50m-4szt.
F2.1,F2.2 F2.3	1.1.1.1	Filtry wielowarstwowe DINOTEC FIBER DOME D1800 Hzłoża =1200mm-3szt.
PF2.1,PF2.2 PF2.3	1.1.1.3	Pompy filtracyjne poziome żeliwne ASTRAL ARAL-C 7,5kW/3x400V-3szt.
HE2.1,HE2.2	1.1.3.1	Wymienniki ciepła B1000 SeCesPol-2szt.
HS2.1,HS2.2	1.1.3.2	Wymienniki ciepła B1000 SeCesPol-2szt.
RC2	1.1.4.4.1	Regulator chemiczny pH/Cl+redox Dinotec DSC Compact 2000 z pompami Mega HF-1kpl.
SET2	1.1.5	Szafa zasilająca sterująca technologii-dostawa pakietowa z okablowaniem
SETF6	TSb	Panel sterowania u ratownika
UV2	1.4.1.1	System dezynfekcji UV-Lampa niskociśnieniowa amalgamatowa AQUAFIDES 4AF400T
SUV2	1.4.2	Szafa elektryczna dezynfekcji UV-AQUAFIDES
ZK, ZP, ZC	1.1.4.1.2	Zbiornik operacyjny na środki chemiczne 100l
DR	2.2.1.1	Drabina basenowa 3 stopniowa z podwójnym stopniem stal AISI 316L - 2szt.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Nazwisko	Data	Podpis	KRYTA PŁYWALNIA TECHNOLOGIA BASENOWA SPIS OZNACZEŃ NA RYSUNKACH
	K.Torbicz	04.09		
	M. Barczyk	04.09		
Podziątka	DKT EXPERT Kraków, ul. Wrocławska 53 tel (12) 632-93-73 fax (12) 632 93 58			Nr proj. KP/1002/TF4/09-PW
				Nr rys. TF4-0.01
				Rewizja

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być bez zgody DKT EXPERT kopiowany, udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposób.