



RURY PROWADZONE PIOD DROGĄ
ZABEZPIECZYĆ PŁYTĄ DROGOWĄ

AKM 1
AGREGAT WODY LODOWEJ
Z WB. SKRAPLACZEM
Typ **RAE 892 UK**
Q_{och}=87,4 W
Q_{el.}=29100W/400V
L=66dB(A)
AKBxH=2712x1370x2140mm
m=1346kg

- UWAGI:
- 1) System rur przizolowanych prowadzić na podsypce piaskowej ok. 30 cm.
 - 2) Po ułożeniu rur zastosować obrypkę piaskową ok 20cm.
 - 3) Projektowane kształtki w systemie Flexalen 600 wykonać jako połączenia do grzewania polidryfuzyjnego
 - 4) W miejscach stosowania kształtek zastosować systemowy płaszcz ochronny i zestawy izolacyjne

projekt

Obiekt: Strzeziński Ośrodek Kultury, Strzeżeln ul. Mickiewicza 2

Temat: Przebudowa zaplecza Strzezińskiego Ośrodka Kultury SAGREGAT WODY LODOWEJ ORAZ SIĘĆ PREIZOLOWANA

Faza proj.: Projekt wykonawczy

Data: 07. 2009

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Strzeżeln, ul. Ząbkowicka 11,

44-100 Gliwice, ul. Plebanska 4/3, tel./fax 032/230 69 58

Skala: 1:50

Zespół projektowy: inż. Stanisław BODUSZEK upr. nr 586/93 mgr inż. Paweł BODUSZEK

Nr rys.: 14