

3. BASEN BRODZIK

Ozn.	KP/1002/3/09-PW Poz. nr specyf.	Opis elementu
OR	BF.3	Odpływ z rynny przelewowej ø90 PVC-4szt.
DW	BF.1	Dopływ denny 2"-ø63 ABS+PVC-4szt.
OD	BF.3	Odpływ denny 252x252mm stal AISI304+PVC-1szt.
PRS	BF.2	Króciec poboru prób ABS+ PVC-2"
NS	BA.1	Nisza ssąca fontanny parasol, 252x252mm stal AISI304+PVC-1szt.
F3	1.1.1.1	Filtr wielowarstwowy DINOTEC PUBLIC ø765mm, Hżfoża =1200mm-1szt.
PF3.1,PF3.2	1.1.1.3	Pompy filtracyjne z tworzywa ASTRALPOOL 1,46kW/3x400V-2szt.
HE3	1.1.3.1	Wymiennik ciepła B300 SeCesPol-1szt.
RC3	1.1.4.4.1	Regulator chemiczny pH/Cl Dinotec Poolcontrol PROFI z pompami Mega HF
SETF3	1.1.5	Szafa zasilająca sterująca technologii
UV3	1.4.1.1	System dezynfekcji UV-Lampa niskociśnieniowa amalgamatowa AQUAFIDES 1AF300T
SUV3	1.4.2	Szafa elektryczna dezynfekcji UV-AQUAFIDES
PG	2.3.1.1.1	Pompa fontany parasol z tworzywa ASTRAL 2,2kW/3x400V-34m ³ /h-H=10m-1szt.

4. BASEN SPA 4

Ozn.	KP/1002/4/09-PW Poz. nr specyf.	Opis elementu
F4	1.1.1.1	Filtr wielowarstwowy DINOTEC PUBLIC ø1230mm, Hżfoża =1200mm-1szt.
PF4	1.1.1.3	Pompa filtracyjna z tworzywa ASTRALPOOL 4,1kW/3x400V-1szt.
HE4	1.1.3.1	Wymiennik ciepła B500 SeCesPol-1szt.
RC4	1.1.4.4.1	Regulator chemiczny pH/Cl Dinotec Poolcontrol PROFI z pompami Mega HF
SETF4	1.1.5	Szafa zasilająca sterująca technologii-dostawa pakietowa z okablowaniem
UV4	1.4.1.1	System dezynfekcji UV-Lampa niskociśnieniowa amalgamatowa AQUAFIDES 1AF400T
SUV4	1.4.2	Szafa elektryczna dezynfekcji UV-AQUAFIDES
PM4.1,PM4.2	2.3.1.1.1	Pompa masażu SPA z tworzywa ASTRAL 2,2kW/3x400V-2szt.
DM4	2.3.2.1.1	Dmuchawa powietrza masażu SPA-Venture 1,5kW/3x400V-80m ³ /h-H=2m-1szt.

5. BASEN SPA 5

Ozn.	KP/1002/5/09-PW Poz. nr specyf.	Opis elementu
F5	1.1.1.1	Filtr wielowarstwowy DINOTEC PUBLIC ø1230mm, Hżfoża =1200mm-1szt.
PF5	1.1.1.3	Pompa filtracyjna z tworzywa ASTRALPOOL 4,1kW/3x400V-1szt.
HE5	1.1.3.1	Wymiennik ciepła B500 SeCesPol-1szt.
RC5	1.1.4.4.1	Regulator chemiczny pH/Cl Dinotec Poolcontrol PROFI z pompami Mega HF
SETF5	1.1.5	Szafa zasilająca sterująca technologii-dostawa pakietowa z okablowaniem
UV5	1.4.1.1	System dezynfekcji UV-Lampa niskociśnieniowa amalgamatowa AQUAFIDES 1AF400T
SUV5	1.4.2	Szafa elektryczna dezynfekcji UV-AQUAFIDES
PM5.1,PM5.2	2.3.1.1.1	Pompa masażu SPA z tworzywa ASTRAL 2,2kW/3x400V-2szt.
DM5	2.3.2.1.1	Dmuchawa powietrza masażu SPA-Venture 1,5kW/3x400V-80m ³ /h-H=2m-1szt.

5. ZJEŹDŹALNIA WODNA BRANŻA TZ

Ozn.	KP/1002/TZ/09-PW Poz. nr specyf.	Opis elementu
PZ1	1.2.1.1	Pompa zjeżdżalni pozioma z żeliwa ASTRALPOOL ARAL-C 7,5kW/3x400V-1szt.
PZ2	1.2.1.2	Pompa wspomagająca zjeżdżalni z tworzywa ASTRAL 2,2kW/3x400V-1szt.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Nazwisko	Data	Podpis	KRYTA PŁYWALNIA TECHNOLOGIA BASENOWA SPIS OZNACZEŃ NA RYSUNKACH
	K.Torbicz	04.09		
	M. Barczyk	04.09		
Podziątka	DKT EXPERT Kraków, ul. Wrocławska 53 tel (12) 632-93-73 fax (12) 632 93 58			Nr proj. KP/1002/TF4/09-PW
				Nr rys. TF4-0.03
				Rewizja

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być bez zgody DKT EXPERT kopiowany, udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposób.