

ZP-341/10/8/2010

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy gimnazjum nr 2 w Strzelinie**”.

Pytanie 1. Proszę o obniżenie parametrów nawierzchni poliuretanowej boiska. W opisie technicznym zamiennym Zamawiający anulował część parametrów, ciągle jednak wymagane parametry nawierzchni są w sposób nieuzasadniony wysokie. Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 70 N/mm²
- wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 65 %
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 103 N

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów nawierzchni poliuretanowej boiska tzn.:

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 70 N/mm²
- wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 65 %
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 103 N

Pytanie 2. Zamawiający wymaga wypełnienia nawierzchni granulatem EPDM. Czy zamawiający wymaga aby w badaniu na zgodność z normą PN-EN 15330-1 lub aprobatie technicznej ITB lub w wynikach badań specjalistycznego laboratorium było wskazane wypełnienie granulatem EPDM, czy Zamawiający uzna za wystarczające wskazanie w karcie technicznej jako rodzaj wypełnienia granulatu EPDM wraz z oświadczeniem, że oferowana nawierzchnia zostanie wypełniona granulatem EPDM?

Ad. 2. Zamawiający wymaga aby w badaniu na zgodność z normą lub aprobatą techniczną lub w wyniku badań specjalistycznego laboratorium było jednoznaczne stwierdzenie o wypełnieniu trawy granulatem EPDM.

Z poważaniem

Burmistrz
/-/ Jerzy Matusiak