



**CZEPNIA POWIETRZA ZESPOŁOW N1, N2, N3, N4**  
(wg proj. architektury)

Facetas	5,6m²
WN1	= 31 020 m³/h
WN2	= 3 410 m³/h
WN3	= 850 m³/h
WN4	= 1 750 m³/h
Vcałk	= 37 030 m³/h
w	= 1,8 m/s

**WYRZUTNIA POWIETRZA ZESPOŁOW N1, N2, N3, N4**  
(wg proj. architektury)

WN1	= 32 000 m³/h
WN2	= 3 750 m³/h
WN3	= 250 m³/h
WN4	= 3 250 m³/h
Vcałk	= 42 250 m³/h
w	= 2,4 m/s

**OZNACZENIA:**

- RE ROZDZIENICA ELEKTRYCZNA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA
- NW ZESPÓŁ WENTYLACYJNY NAWIENNO - WYWIENNY
- N KANAŁY WENTYLACYJNE NAWIENNO
- W KANAŁY WENTYLACYJNE WYWIENNO
- PRZEPUSZCZNIKA KANAŁOWA
- KLAPA PROZ.
- ELEMENT NAWIENNY (np. KRATKA, ANEMOSTAT, ZAWÓR)
- ELEMENT WYWIENNY (np. KRATKA, ANEMOSTAT, ZAWÓR)

<b>INWESTOR:</b>		<b>GMINA STRZELIN</b>	
57-100 STRZELIN, UL. ŻABKOWICKA 11			
TEMAT: Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami wentylacyjnymi, parkietami i podłogami do drogi, chodnikami, przyłączami, wodociągami, kanalizacyjnymi (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami malej architektury na działkach ewid. o numerach 2/1, 2/3, 2/4, 1/1, obr. 0001-STRZELIN, jedn. ewid. 02/704_4 STRZELIN-MIASTO			
Zespół proj.	Nazwisko	N. Upr.	Data
Projektował:	mgr inż. Marek Wątrzański	16/9/99	02.2009
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Kurlik		02.2009
Opracował:			02.2009
Opracował:			02.2009
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Omichniak		94/9/03	02.2009
Podziałka		Projekt BUDOWLANY	
1:100		Nr proj. 491/002/W/09/49	
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA DKT EXPERT</b>		Nr prz. W-04	
Architektura - Konstruktoria			
Kraków, ul. Wroclawska 53			
tel (12) 632-93-73			
tel/fax: 071 646-07-59			
fax (12) 632-93-66			
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Usługi o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania			