



**OBUJAŚNIENIA**

- rurociąg
- sterowanie i blokady
- połączenie kotłorzowe
- zawór motylkowy z połączeniem kotłorzowym
- zawór kulowy z dwuzłazkami
- zawór zwrotny
- EZ zawór regulacyjny
- EV elektrozawór napełniania
- złazeczka redukcyjna
- dwuzłazeczka
- trójnik
- zawór wtryskowy
- W—przeziernik kontrolny
- filtr siatkowy
- Pochwa czujnika temperatury
- regulacja poziomu (sondami)
- czujnik regul. temp. wody
- czujnik temp. granicznej (blokada grzejnika)
- przepływomierz—rurka Pitota
- M — manometr
- L — licznik wody
- O — odpowietrznik

**URZĄDZENIA**

- F4 – Filtr wielowarst. DINOTEC PUBLIC D1230
- PF4 – Pompa filtr. ASTRAL MAXIM 4,1 kW–3faz.
- PM4.1, PM4.2 – pompa masażu ASTRAL VICTORIA PLUS 2,2 kW–3faz.
- DM4 – dmuchawa powietrza VENTURE Ind. 1,5 kW–3faz.
- HE4 – wymiennik ciepła Seespol B300
- SETF4 – szafa elektr. technol. bas.
- RC4 – regulator chemiczny DINOTEC POOLCONTROL PROFi pH/Cl
- ZC – zbiornik operac. podchlorynu
- ZP – zbiornik operac. podchlorynu
- PC – pompa doz. podchlorynu
- PP – pompa doz. korektora pH
- RE – reflektor podwodny mini LED–12V
- DW – dopływ wody
- OD – odpływ denny
- OR – odpływ z rymny przelewowej
- PS – przyłącze szczołki odkurzacza
- PRS – przyłącze próby wody do sond pomiarowych

**GRANICE INSTALACJI**

- K – woda, kanalizacja
- E – inst. elektryczne
- GG – inst. grzewcze

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być bez zgody DKT Expert kopiowany, udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposób

Podziębica	nr proj.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	nr rps.	
Nazwisko K.Torbielcz M.Barczak	Data 04.2009 04.2009	Podpis KRYTA PŁYWALNIA BASEN SPA ROUND CASCADE 2,8m OBIEG WODY Z DEZYNFEKcją UV+CL SCHEMAT MONTAŻOWY
<b>DKT EXPERT</b> Kraków, ul. Włodawska 53 tel (12) 632-93-73 fax (12) 632-93-56		
nr rps. TF-412-SM		Rewizja