

Wrocław, 14-12-2010 r.

Firma „LGM” Grzegorz Wiliński  
ul. Leśna 6  
57-100 Strzelin

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytków archeologicznych do projektu przebudowy ulicy Górnicej w Strzelinie, gm. *loco*.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25-11-2010 r., wpł. 26-11-2010 r., w sprawie jak wyżej informuję, że akceptuję projekt ze stanowiska konserwatorskiego z następującymi zastrzeżeniami:

- w razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych Inwestor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.).

Niniejszą opinię należy włączyć do dokumentacji projektowej.

Zastępca Dolnośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
  
mgr Ewa Kica

Otrzymują:

- 1 Adresat
2. a/a t-ka Strzelin, gm. *loco*

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. (71) 364 94 00, fax (71) 336 78 17

Firma „LGM” Grzegorz Wiliński  
ul. Leśna 6  
57-100 Strzelin

**Dział Techniczny TT**  
tel. (71) 364 92 93  
fax (71) 364 91 81  
bgrabarz@gazownia.pl

Wrocław, dnia 10.01.2011 r.

Wasz znak: 751  
Nasz znak: TT-5/150/698-1/2010

Dot.: przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Górniczej w Strzelinie.

W odpowiedzi na Pana wystąpienie informujemy, że przedłożoną propozycję przebudowy, wraz z odwodnieniem ul. Górniczej w Strzelinie, opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, że:

1. w obrębie budowanych nawierzchni należy zachować minimalne przykrycie (tj. 0,8 m) istniejącej oraz projektowanej sieci gazowej, liczone od zewnętrznej powierzchni gazociągu do poziomu nowej, najlepiej rozbiorniczej i przepuszczalnej nawierzchni,
2. w miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość 0,2 m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanego odwodnienia oraz krawężników i obrzeży a istniejącą czynną oraz projektowaną siecią gazową.

Zgodnie z § 9 ust.2 i § 9 ust.6 pkt. 2 *Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe* (Dz. U. nr 97 z 11.09.2001r.) dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania wyznaczamy strefę kontrolowaną o szerokości 1,0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, oraz 0,5 m w rzucie poziomym, licząc od zewnętrznej ściany obudowy armatury gazowej do zewnętrznej powierzchni projektowanego odwodnienia oraz krawężników i obrzeży. W myśl zapisu § 9 ust.4 cytowanego wyżej rozporządzenia w strefie tej nie należy podejmować żadnej działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Ponadto informujemy, że o planowanym rozpoczęciu wszelkich prac - w tym również wyniesieniu ulicznych skrzynek gazowych - prowadzonych w obrębie sieci gazowej (czynnej i nieczynnej), zlokalizowanej w rejonie tej inwestycji należy powiadomić Sekcję Obsługi Sieci Oława, ul. Gazowa 4, tel. 71 30-39-372.

**Uwaga:** W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejącego gazociągu w wyniku prac prowadzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytułu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniałego zdarzenia ulegną uszkodzeniu, zostaną obciążeni wykonawca robót i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność dnia 10.01.2013 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NTO
3. TT-5 a/a  
(Barbara Grabarz, tel. 71 36-49-293)

KIEROWNIK  
Działu Technicznego

Stanisław Nosowicz



**Adres do korespondencji:**

EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu  
Rejon Dystrybucji Strzelin  
Wydział Eksploatacji  
ul. Dzierżoniowska 51  
57-100 Strzelin  
tel. +48 71 39 27 471  
tel. +48 71 39 27 455  
fax +48 71 39 27 468



Prosimy  
powoływać się  
w korespondencji  
na te numery

Partner handlowy nr 1000079794

ZP **214006635**

Strzelin dn. 07.12.2010r.

Nasz znak: **RDE54-4113-W/214006635/12739/10**

RDE 6895/10

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

ul. Ząbkowicka 11

57-100 STRZELIN

Odpowiadając na pismo Firmy „LGM” Grzegorz Wiliński z dnia 25.11.2010r., przekazane do Rejonu Dystrybucji Strzelin w dniu 26.11.2010r. w sprawie:

**Przebudowy oraz osłonięcia kabli nN zainstalowanych w pasie drogi ul. Górniczej w Strzelinie.**

Oddział Wrocław - Rejon Dystrybucji Strzelin wyraża zgodę na przebudowę swojej sieci i podaje warunki przebudowy.

**WARUNKI PRZEBUDOWY  
SIECI ROZDZIELCZEJ ODDZIAŁU WROCŁAW**

1. Przebudowy oraz osłonięcia wymagają kable energetyczne nN zainstalowane w pasie drogi ul. Górnicza w Strzelinie.
2. Zakres niezbędnych robót dla wykonania przebudowy sieci Oddziału.
  - 2.1. Istniejące kable nN przesunąć poza obręb projektowanej inwestycji. W miejscach skrzyżowań, wjazdów na posesje kable nN osłonić rurą osłonową typu AROT.
  - 2.2. Przebudować linie kablową w miejscach zmiany dotychczasowych rzędnych terenu powodujących ułożenie kabli na nienormatywnych głębokościach.
  - 2.3. Projekt przebudowy należy uzgodnić z RDE54.
3. Sieci i urządzenia wykonać z godnie z normami obowiązującymi w Polsce i niniejszymi warunkami przyłączenia. Należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych. Kable oraz urządzenia niskiego napięcia (rozdzielnice, wyłączniki, rozłączniki, złącza) powinny posiadać opinię o jakości typu wydaną przez uprawnioną do tego jednostkę.
4. Zdemontowane urządzenia będące własnością Oddziału Wrocław w porozumieniu z UST54 przekazać do magazynu lub zutylizować.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do zawiadomienia niezwłocznie Oddziału Wrocław o wszelkich zmianach zaistniałych w planie realizacji swojego zadania.

EnergiaPro S.A.  
pl. Powstańców Śląskich 20  
53-314 Wrocław  
tel. +48 71 871 51 11  
fax +48 71 871 50 19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 82 282 436,18 zł

www.energiapro.pl

6. Termin ważności warunków przebudowy upływa po 2 latach od daty wystawienia, jeżeli w tym czasie nie zostanie zawarte porozumienie o przebudowę sieci.
7. **Niniejsze warunki wydaje się z projektem porozumienia nr RDE54-4113-U/214006635/12739/10-1/pbs o przebudowę sieci rozdzielczej Oddziału Wrocław.**

Paw.D

**Rozdzielnik:**

Adresat, RDE54.

**Do wiadomości:**

Firma „LGM” Grzegorz Wiliński, ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin.

Kierownik Wydziału Eksploatacji  
Rejon Dystrybucji Strzeżin  
Energiapro S.A.  
Oddział we Wrocławiu  
**Jacek Mazur**