



- ELEMENTY ZABETONOWANE I OTWORY W ZBIORNIKU PRZELEWOWYM BRODZIKA I BASENÓW SPA
- ZA - przelew awaryjny poz. -1,50m-O90-3 szt
  - ZP - króciec ssący pomp SPA poz.-3,20m- O110-2 szt
  - ZPB - króciec ssący pomp brodzika poz.-3,20m- O90-1 szt
  - SD - spust do kanalizacji poz. -3,47m-O63-3 szt
  - ZW - dopływ wody świeżej poz. -1,35m-O63-1szt.
  - ZE - wprowadzenie kabli sond poziomu poz. -1,30m-O63 WL - właz do zbiornika

Uwagi na rys nr TF4-3.1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być bez zgody DKT Expert kopiowany, udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposób

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Nazwisko	Data	Podpis	BASEN, BRODZIK I BASENY SPA ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW DO ZABETONOWANIA W ZBIORNIKACH PRZELEWOWYCH-RZUT
	K. Torbiel	04.2009		
	M. Barczyk	04.2009		
Podziałka	<b>DKT EXPERT</b> Kraków, ul. Wrocławska 53 tel (12) 632-93-73 fax (12) 632-93-56			nr proj. KP/1002/3/TF4/09-PW
1:50				nr rys. TF4-3.3
				Rewizja